

U c h w a ł a Nr VI/47/99
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29. stycznia 1999 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Węgorzewo w zakresie związanym z budową elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Węgorzewo - Giżycko. Na podstawie art.26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 89, poz.415 z późn.zmianami) w związku z art.18 ust.2 pkt5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst Dz.U.Nr 13, poz.74 z 1996r. z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Węgorzewie uchwala co następuje:

§1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego związany z budową odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Węgorzewo - Giżycko w granicach administracyjnych gminy Węgorzewo, przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 10000 stanowiącym załącznik do uchwały.

§2

Ustalenia dotyczące całej linii.

Przy budowie odcinka linii 110 kV Węgorzewo - Giżycko w granicach administracyjnych gminy należy spełnić następujące wymagania:

1. Linie wybudować zgodnie z przyjętymi zasadami w obowiązującej normie PN-75/E-05100; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
2. Należy spełnić wymagania w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola energetycznego - zawarte w obowiązującym zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28.01, 1985r. (MP Nr 3, poz.24 z roku 1985).
3. Linie należy wybudować w taki sposób aby jej pas ochronny, gdzie obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych, nie przekroczył 12m szerokości od osi słupów po jednej i drugiej stronie linii na terenach rolnych, oraz 15m szerokości od osi słupów po jednej i drugiej stronie linii na terenach zainwestowanych. Ustalenie to obowiązuje dla całej linii, to znaczy zarówno dla jej odcinków jednotorowych jak i dwutorowych.
4. Przy lokalizacji słupów w sąsiedztwie dróg należy zachować odległość 5m od granicy pasa drogowego.

5. Przy lokalizacji słupów w sąsiedztwie rowów melioracyjnych należy zachować odległość 4m od górnej krawędzi rowów melioracyjnych i kanałów.

§3

Dla zaznaczonych w planie odcinków linii elektroenergetycznej 110kV ustala się następujące warunki:

Odcinek od GPZ Węgorzewo do punktu A.

Projektowaną linię 110kV wybudować po pasie istniejącej linii 110kV Węgorzewo - Gołdap, przebudowując ją na linię dwutorową z wykorzystaniem lokalizacji istniejących słupów. Jeden tor stanowić będzie linia 110kV, a drugi tor linia 110kV projektowana.

Odcinek od punktu A do punktu B.

Przebieg projektowanej linii 110 kV po nowej trasie wzdłuż linii 15kV Węgorzewo - Krzywińskie, przez tereny rolne. Ze względu na przebieg wzdłuż linii 15kV należy zachować odległości umożliwiające prowadzenie oddzielnej eksploatacji tych linii.

Odcinek od punktu B do granicy z gminą Pozezdrze.

Przebieg projektowanej linii 110kV po nowej trasie przez tereny rolne. Linia przecina drogi wojewódzkie nr 40121 i nr 40122.

§4

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Węgorzewo uchwalony przez Radę Miejską w Węgorzewie uchwałą Nr IX/52/94 z dnia 7 grudnia 1994r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 43 z dnia 16.12.1994r. poz.330, w granicach terenu pasa ochronnego linii 110kV określonego w załączniku nr 1 do uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Węgorzewo.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Ciborski